



## Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Jednostka budżetowa m. st. Warszawy

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, tel. 22 836 81 03, 22 877 15 86, fax. 22 836 80 61

sekretariat@zmmw.waw.pl, www.zmmw.waw.pl

Warszawa, 13 listopada 2015 r.

ZMW/ZP/MMb/2015/MM

### KOMUNIKAT NR 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest **Wykonanie i montaż znaków informacyjnych w ramach systemu informacji terenowej nad Wisłą w Warszawie**

Zamawiający, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły w toku postępowania, udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytania z dnia 05.11.2015 r.**

##### **Pytanie 1.**

*W OPZ jest zapis aby zbrojenie ocynkować ogniowo, co ma na celu ten proces? Ocynkowanie podroży koszty realizacji, zbrojenie będzie betonowane, aby mógł rozpocząć się proces korozji zarojenia musi być dopływ tlenu. Korozja zabetonowanego zbrojenia występuje po 300-400 latach i jest to proces niezwykle powolny, trwający setki lat. Wnoszę o zniesienie tego zapisu.*

##### **Odpowiedź:**

Dopuszcza się nie cynkowanie zbrojeń. Ocynkowane powinny zostać natomiast tuleje oraz haki wychodzące na zewnątrz kształtek betonowych.

##### **Pytanie 2.**

*Elementy wykonane z betonu GRC, tzn. górne nakładki mają być w formie pudełka, czy można je wykonać jako pełny element jedynie z miejscem na haki montażowe korpusu? Będzie to tańsze rozwiązanie i spełni w pełni swoje zadanie. Wykonanie takich „pudełek” pustych w środku zwiększa koszty wykonania modelu znaku, który posłuży do wykonania formy do odlewu betonu.*

##### **Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastąpienie pudełek z GRC pełnymi kształtkami z miejscem na haki. Kształtkę taką należy zespolić w sposób trwały w dolną część. Powierzchnia kształtki pełnej powinna mieć gładką powierzchnię a kolor analogiczny do betonu GRC założonego w projekcie.

#### **Pytania z dnia 09.11.2015 r.**

##### **Pytanie 1.**

*Prace objęte ww. postępowaniem przetargowym to robota budowlana, z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym dla m.st. Warszawy wiemy, że na elementy trwale związane z gruntem (tak jest w przypadku nośników informacji wizualnej objętych niniejszym postępowaniem) niezbędne jest uzyskanie pozwoleń na budowę i tym samym zakup map do celów projektowych.*

**Odpowiedź:**

Wszystkie elementy wykonywane w ramach zamówienia są obiektami małej architektury, których budowa zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 nie wymaga pozwolenia na budowę. Prace związane z montażem elementów będą realizowane na podstawie zgłoszeń wykonanych przez Zamawiającego.

**Pytanie 2.**

*Dlaczego zbrojenie ma być ze stali ocynkowanej?? – to strasznie podniesie koszt ponieważ ocynkować można po zespawaniu całości, (tj. siatki do szpil stalowych M20x300), inaczej miejsca będą ogniskami korozji.*

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się niecynkowanie zbrojeń. Ocynkowane powinny być wszelkie stalowe elementy wystające na zewnątrz betonu.

**Pytanie 3.**

*Czy nie można zamiast wkręcanych (drogich) haków i nakładek zastosować inną metodę, tak że robimy wgłębienia od góry w betonie z hakami na stałe przymocowanymi do zbrojenia i potem te wgłębienia z hakami zalewany żywicą, albo wklejamy na żywicę jakieś odlane czopy, etc.? To je zabezpieczy przed korozją.*

**Odpowiedź:**

Nie dopuszcza się proponowanego sposobu mocowania haków. Dopuszcza się całkowitą rezygnację z haków lub gwintowanych miejsc ich montażu w przypadku posadawiania elementów bez haków - dźwiganie na pasach.

**Pytanie 4.**

*Wg. jakich kryteriów (np. zgodność z projektem, jakość grafiki i kolorystyki, estetyka wykonania itp.) Zamawiający będzie oceniał jakość przedłożonych próbek – prototypu nośnika „OS”, ocena prototypu – waga 30% może być decydująca przy wyborze najkorzystniejszej oferty.*

**Odpowiedź:**


Zgodnie z pkt 20 SIWZ. Ocena jakości próbek będzie polegała na ocenie zgodności próbek z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ m.in. w szczególności pod kątem wykończenia powierzchni betonowych i kolorystyki oraz ocenie rzetelności i staranności wykonania napisów szablonych

Na podstawie art. 38 ust. 6 ww. ustawy, w celu umożliwienia uwzględnienia załączonych wyjaśnień, ustala się nowe terminy złożenia i otwarcia ofert:


**Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 20.11.2015 r. do godziny 11:00.**

**Otwarcie oferty nastąpi 20.11.2015 r. o 11:30.**


**Powyższe modyfikacje należy traktować jako integralne elementy SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania.**

DYREKTOR  
Zarządu Mienia m. st. Warszawy  
  
mgr inż. Hanna Jakubowicz

Główny Specjalista  
ds. zamówień publicznych

  
Magdalena Mycka

PEŁNOMOCNIK  
Prezydenta m. st. Warszawy  
ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły

  
Marek Piwowarski