



Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Jednostka budżetowa m. st. Warszawy

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, tel. 22 836 81 03, 22 877 15 86, fax. 22 836 80 61
sekretariat@zmw.waw.pl, www.zmw.waw.pl

Warszawa, dnia 24.07.2018 r.

ZMW/PP/ 7922 /2018/RC

KOMUNIKAT NR 1

dotyczy: postępowania nr **10/PN/2018**, pn. Budowa czterech komunalnych budynków mieszkalnych; energooszczędnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej przy ulicy Bambusowej na działkach o nr ewidencyjnych: 11 część, 13/1, 13/2, 14/2 część, 14/1 część, 15/1 część, z obrębu 3-12-86 w Warszawie – realizacja w ramach zadania „Budowa mieszkań niskoemisyjnych” z przeznaczeniem na cele komunalne, przewidzianych do wybudowania w ramach „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający, Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m.st. Warszawy, informuje, że w dniu 23.07.2018 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (ogłoszenie nr 589633-N-2018 z dnia 16.07.2018 r.). W związku z powyższym Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiałów izolacyjnych z naturalnych włókien drzewnych na wełnę mineralną?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych na wełnę mineralną.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiałów izolacyjnych na styropian EPS lub styrodur XPS?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałów izolacyjnych na styropian lub styrodur XPS.

Pytanie 3

Czy zamawiający opisując w PFU materiał izolacyjny z naturalnych włókien drzewnych rozumie materiał typu wełna drzewna produkcji np. STEICO, PAVATEX lub GOTEX?

Odpowiedź:


Tak. Zamawiający pod pojęciem materiału izolacyjnego rozumie materiał z włókien drzewnych.

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie czy w zakresie wykonawcy jest likwidacja kolizji – napowietrznej linii zasilającej budynek wspólnoty przy ul. Bambusowej 9 oraz czy inwestor posiada uzgodnione z gestorem warunki techniczne dotyczące usunięcia powyższej kolizji.

Odpowiedź:

Tak, w zakresie Wykonawcy jest likwidacja kolizji. Zamawiający nie posiada uzgodnień z gestorem sieci.


ZASTĘPCA DYREKTORA
d/s inwestycyjnych
mgr inż. Robert Grzelewski

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, Regon 015259640